令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	120
契約番号	23

令和　4 年　2 月　14 日現在

工　事　名	給水装置工事				
工事箇所	さくら市狭間田・氏家新田地内		工事種別	水道施設	

契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	令和3年11月5日	令和4年2月2日	令和4年2月14日	
金　額	6,600,000	7,194,000	8,261,000	
変更理由及び変更内容		○⑧デイサービスセンター赤い屋根及び、⑬田代宅について、所有者の方で指定工事店に流量計算を依頼したところφ20mmの給水管口径では流量不足の懸念があるため、給水管口径φ25mmに変更してほしいと要望あり。このため、給水管口径φ25mmに変更とする。 　また、⑬田代様より宅内既設管との接続想定位置を変更したことによる給水管布設位置変更の要望があったため、当初布設位置より西側へ3.1m布設位置を変更とする。 ○給水管取出工において、本来計上されるべきポリエチレン管据付工、継手工、切断工、サドル分水栓建込み工、止水栓取付工が未計上であったことから、適正な値に計上する。	○配水管布設工PPφ50について、電線管下越し及びHPφ300下越しの際にPPφ50（40m巻）を通すことが困難だったため切断しソケット接続とする。これに伴いソケット1個増工とする。 ○⑬田代宅について、当初布設位置より西側へ3.1m布設位置を変更としたことにより、As舗装版切断工を351.2mに73.2m増工し438.9mとする。 ○⑤藤田宅について側溝下越し部から宅内までの距離が長く開削及び人力施工での施工が困難な為、貫孔工法を増工する。 ○交通誘導員について、施工箇所の交通量や上記増工分を考慮し20人増工する。 ○その他、数量の増減については現地再精査による。	
業者名	株式会社　伸興建設	住所	栃木県さくら市卯の里3丁目29番地3	

工事概要	工期情報	
配水管布設工　PPφ50　L=90.5［m］	着手日	令和3年11月10日
給水管取出工　N＝13［箇所］	工　期	令和3年11月10日
仮設工　1式		～
		令和4年2月17日