令和4年度水質基準項目検査結果（給水栓）　　場所：　上阿久津近隣公園

番号	項目	単位	基準値	区分	R4.4.14	R4.5.19	R4.6.9	R4.7.14	R4.8.18	R4.9.8	R4.10.13	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.9
－	残留塩素	mg/L	0.1以上		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	個/mL	100以下	病原生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	重金属	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物質	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.00	－	－	1.30	－	－	1.50	－	－	1.10	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機化学物質	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒副生成物	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下		<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	着色	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	味覚	7.1	－	－	7.4	－	－	8.0	－	－	7.8	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	着色	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	味覚	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0	6.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		44	－	－	48	－	－	53	－	－	50	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		88	－	－	102	－	－	117	－	－	99	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	発泡	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	臭気	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	発泡	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	臭気	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－
46	有機物（全有機炭素：ＴＯＣ）	mg/L	3以下	味覚	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	ｐＨ値		5.8～8.6	基礎的性状	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.3
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1