令和5年度　水質基準項目検査結果（給水栓）　　場所：　鷲宿消防団詰所

| 項目 | 単位 | 基準値 | 区分 | R5.4.14 | R5.5.18 | R5.6.8 | R5.7.14 | R5.8.10 | R5.9.14 | R5.10.13 | R5.11.9 | R5.12.14 | R6.1.19 | R6.2.8 | R6.3.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | | | | 基準51項目 | 基準9項目 | 基準9項目 | 基準51項目 | 基準9項目 | 基準9項目 | 基準51項目 | 基準9項目 | 基準9項目 | 基準51項目 | 基準9項目 | 基準9項目 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.1以上 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 病原生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | 重金属 | <0.0003 | － | － | <0.0003 | － | － | <0.0003 | － | － | <0.0003 | － | － |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | <0.00005 | － | － | <0.00005 | － | － | <0.00005 | － | － | <0.00005 | － | － |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | － | － | 0.002 | － | － | 0.002 | － | － | 0.003 | － | － |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | 無機物質 | <0.004 | － | － | <0.004 | － | － | <0.004 | － | － | <0.004 | － | － |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | | 0.5 | － | － | 0.6 | － | － | 0.5 | － | － | 0.5 | － | － |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | | <0.08 | － | － | <0.08 | － | － | <0.08 | － | － | 0.08 | － | － |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 有機化学物質 | <0.0002 | － | － | <0.0002 | － | － | <0.0002 | － | － | <0.0002 | － | － |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | <0.004 | － | － | <0.004 | － | － | <0.004 | － | － | <0.004 | － | － |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.0005 | － | － | <0.0005 | － | － | <0.0005 | － | － | <0.0005 | － | － |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 消毒副生成物 | <0.06 | － | － | <0.06 | － | － | <0.06 | － | － | <0.06 | － | － |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － |
| クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | <0.008 | － | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | － |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 着色 | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | <0.03 | － | － | <0.03 | － | － | <0.03 | － | － | <0.03 | － | － |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － | <0.1 | － | － |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 味覚 | 10.0 | － | － | 9.7 | － | － | 10.1 | － | － | 10.1 | － | － |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 着色 | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － |
| 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 味覚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| カルシウム、マグネシウム等<br>（硬度） | mg/L | 300以下 | | 45 | － | － | 48 | － | － | 47 | － | － | 45 | － | － |
| 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | 106 | － | － | 117 | － | － | 109 | － | － | 105 | － | － |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | 発泡 | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 臭気 | <0.000001 | － | － | <0.000001 | － | － | <0.000001 | － | － | <0.000001 | － | － |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | | <0.000001 | － | － | <0.000001 | － | － | <0.000001 | － | － | <0.000001 | － | － |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | 発泡 | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － |
| フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | 臭気 | <0.0005 | － | － | <0.0005 | － | － | <0.0005 | － | － | <0.0005 | － | － |
| 有機物（全有機炭素：ＴＯＣ） | mg/L | 3以下 | 味覚 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | | 5.8～8.6 | 基礎的性状 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 味 | | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5以下 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 度 | 2以下 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |