

有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）検査結果

| 浄水場 | 検査場所 | 単位 | 目標値 | R3.7 | R4.7 | R5.7 | R6.4 | R6.7 | R6.10 |
|--------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 向河原浄水場 | 上阿久津近隣公園 | mg/L | 0.00005以下 | 0.000007 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 押上浄水場 | 長久保公民館 | | | 0.000007 | 0.000006 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 野辺山浄水場 | 鷺宿消防団詰所 | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 河戸浄水場 | 金枝消防団詰所 | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 鹿子畑浄水場 | 穂積消防団詰所 | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |

PFOS…ペルフルオロオクタンスルホン酸

PFOA…ペルフルオロオクタン酸