令和7年度　水質基準項目検査結果（給水栓）　　場所：　金枝消防団詰所

番号	項目	単位	基準値	区分	R7.4.3											
検査項目					基準51項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目
-	残留塩素	mg/L	0.1以上		0.32											
1	一般細菌	個/mL	100以下	病原生物	0											
2	大腸菌		検出されないこと		不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	重金属	<0.0003											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物質	<0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.06											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.1											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機化学物質	<0.0002											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒副生成物	<0.06											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下		<0.003											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	着色	0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	味覚	6.3											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	着色	<0.001											
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	味覚	2.2											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		45											
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		101											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	発泡	<0.02											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	臭気	<0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	発泡	<0.002											
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	臭気	<0.0005											
46	有機物（全有機炭素：ＴＯＣ）	mg/L	3以下	味覚	<0.3											
47	ｐＨ値		5.8～8.6	基礎的性状	7.7											
48	味		異常でないこと		異常なし											
49	臭気		異常でないこと		異常なし											
50	色度	度	5以下		<0.5											
51	濁度	度	2以下		<0.1											