令和7年度　水質基準項目検査結果（給水栓）　　場所：　金枝消防団詰所

番号	項目	単位	基準値	区分	R7.4.3	R7.5.1	R7.6.3									
検査項目					基準51項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目
-	残留塩素	mg/L	0.1以上		0.32	0.35	0.30									
1	一般細菌	個/mL	100以下	病原生物	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	重金属	<0.0003	-	-									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	-	-									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	-	-									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	-	-									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004	-	-									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	-	-									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物質	<0.004	-	-									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	-	-									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.06	-	-									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.1	-	-									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	-	-									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機化学物質	<0.0002	-	-									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	-	-									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001	-	-									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	-	-									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	-	-									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	-	-									
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	-	-									
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒副生成物	<0.06	-	-									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	-	-									
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	-	-									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	-	-									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	-	-									
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	-	-									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	-	-									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下		<0.003	-	-									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	-	-									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	-	-									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	-	-									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	着色	0.002	-	-									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	-	-									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	-	-									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	-	-									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	味覚	6.3	-	-									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	着色	<0.001	-	-									
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	味覚	2.2	2.2	2.2									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		45	-	-									
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		101	-	-									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	発泡	<0.02	-	-									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	臭気	<0.000001	-	-									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	-	-									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	発泡	<0.002	-	-									
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	臭気	<0.0005	-	-									
46	有機物（全有機炭素：ＴＯＣ）	mg/L	3以下	味覚	<0.3	<0.3	<0.3									
47	ｐＨ値		5.8～8.6	基礎的性状	7.7	7.8	7.8									
48	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1									