令和7年度 水質基準項目検査結果(浄水場出口) 場所:

番号 項目 単位 基準値 区分 R7.4.2 R7.7.4 R7.10.2 基準9項目 基準9項目 基準49項目 検査項目 基準49項目 0.1以上 残留塩素 0.40 0.32 0.40 mg/L ī 一般細菌 個/mL 100以下 0 0 0 病原生物 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 2 大腸菌 カドミウム及びその化合物 0.003以下 < 0.0003 3 mg/L 水銀及びその化合物 0.0005以下 <0.00005 4 mg/L 5 セレン及びその化合物 0.01以下 <0.001 mg/L 重金属 6 鉛及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001 0.01以下 0.004 7 ヒ素及びその化合物 mg/L 8 六価クロム化合物 0.02以下 < 0.002 mg/L 亜硝酸態窒素 < 0.004 9 0.04以下 mg/L 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 <0.001 mg/L 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 無機物質 0.05 Π mg/L フッ素及びその化合物 mg/L 0.8以下 0.1 13 ホウ素及びその化合物 <0.1 1.0以下 mg/L 14 四塩化炭素 0.002以下 <0.0002 mg/L 15 1,4-ジオキサン 0.05以下 < 0.005 mg/L シス-1,2-ジクロロエチレン及び 16 mg/L 0.04以下 _ <0.001 _ トランス-1,2-ジクロロエチレン 有機化学物質 17 ジクロロメタン 0.02以下 <0.001 mg/L 18 テトラクロロエチレン 0.01以下 < 0.001 mg/L 19 トリクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001 20 ベンゼン mg/L 0.01以下 <0.001 21 塩素酸 mg/L 0.6以下 < 0.06 22 クロロ酢酸 mg/L 0.02以下 < 0.002 23 クロロホルム < 0.001 mg/L 0.06以下 24 ジクロロ酢酸 <0.003 0.03以下 mg/L 25 ジブロモクロロメタン <0.001 0.1以下 mg/L 26 臭素酸 0.01以下 消毒副生成物 <0.001 mg/L 27 総トリハロメタン <0.001 mg/L 0.1以下 28 トリクロロ酢酸 0.2以下 < 0.003 mg/L 29 ブロモジクロロメタン 0.03以下 <0.001 mg/L 30 ブロモホルム 0.09以下 <0.001 mg/L 31 ホルムアルデヒド mg/L 0.08以下 < 0.008 32 亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0以下 0.004 アルミニウム及びその化合物 0.2以下 <0.01 33 mg/L 着色 0.3以下 <0.03 34 鉄及びその化合物 mg/L <0.01 35 銅及びその化合物 1.0以下 mg/L 200以下 味覚 36 ナトリウム及びその化合物 mg/L 6.4 マンガン及びその化合物 0.05以下 着色 <0.001 37 mg/L 200以下 2.1 2.1 2.2 38 塩化物イオン mg/L カルシウム、マグネシウム等 味覚 39 300以下 45 mg/L (硬度) 500以下 40 蒸発残留物 mg/L 112 41 陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2以下 発泡 < 0.02 0.00001以下 42 ジェオスミン mg/L _ _ 臭気 43 2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 mg/L _ _ _ 44 非イオン界面活性剤 0.02以下 発泡 <0.002 mg/L -45 フェノール類 0.005以下 臭気 <0.0005 mg/L 46 有機物(全有機炭素: TOC) mg/L 3以下 味覚 <0.3 <0.3 <0.3 5.8~8.6 7.8 7.8 7.7 47 pH値 48 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 味 49 臭気 異常でないこと 基礎的性状 異常なし 異常なし 異常なし 50 色度 度 5以下 < 0.5 <0.5 < 0.5 51 濁度 度 2以下 <0.1 <0.1 <0.1

河戸浄水場