

さくら市公共施設LED照明賃貸借 公募型プロポーザル
追加資料 照度の基準(R8.4.28)

1. 現況の照度(簡易測定)

	施設名	測定日	時間	天気	測定箇所	照度(lx)	測定箇所	照度(lx)	測定箇所	照度(lx)	測定箇所	照度(lx)
1	本庁舎	R8.4.23	16:15	雨	事務室(財)	940~1300	事務室(市)	670~840	会議室	790		
2	第二庁舎	"	10:00	曇り	事務室(建・都)	500~750	事務室(農)	400~500	会議室(製図)	670	会議室(第1,2)	600~800
3	喜連川支所	"	13:45	曇り	事務室(学) ^{※1}	600~770	事務室(商) ^{※2}	840~960	会議室(北)	750		
4	たいよう保育園	"	15:00	雨	事務室	770~870	保育室【床】	320~380	保育室【床】	370~400	遊戯室 ^{※3} 【床】	220
5	わくわく保育園	"	13:30	曇り	事務室	870	保育室【床】	270~500	保育室【床】	400~500	遊戯室【床】	300
6	氏家保健センター	"	15:45	雨	事務室(健)	740~940	事務室(家) ^{※2}	600~730	集団指導室	750~1000		
7	氏家福祉センター	"	15:30	雨	事務室	860~940	ホール(床面)	390~460	機能回復室	650	廊下【床】	50
8	もとゆ	"	14:45	曇り	事務室	850~1000	ホール(床面)	470				
9	氏家図書館	"	16:00	雨	事務室	-	読書室(1F) ^{※2}	1100	会議室	1000	書架 ^{※2}	100~300
10	喜連川図書館	"	14:15	曇り	事務室	760~1000	読書室(1F西)	490	学習室(2F)	1200	書架	100~210
11	喜連川公民館	"	14:00	曇り	事務室	760	会議室(1F北)	620	会議室(2F北)	680	大ホール ^{※2} 【床】	900~950
12	ミュージアム	R8.4.22	13:30	曇り	事務室	370~580	講座室【床】	70~240	学芸員室	400	収蔵庫【床】	250

測定高さ: 机上(FL+750程度)、【床】表記は床面

※1 最東の机一列 370 lx程度

※2 LEDに改修済(参考に測定)

※3 灯具を点けた直後

…詳細について契約者と協議します。

2. 要求照度

事務室: 机上(FL+700)で750 lx以上

会議室・講座室・学芸員室: 机上(FL+700)で750 lx以上

保育室・遊戯室: 床面で300 lx以上

他: 現況以上かつ各推奨値以上