令和8年度水質基準項目検査結果（給水栓）　　場所：　穂積消防団詰所

番号	8	単位	基準値	区分	R8.4.1	R8.5.8										
検査項目					基準52項目	基準9項目	基準9項目	基準52項目	基準9項目	基準9項目	基準52項目	基準9項目	基準9項目	基準52項目	基準9項目	基準9項目
-	残留塩素	mg/L	0.1以上		0.30	0.40										
1	一般細菌	個/mL	100以下	病原生物	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	重金属	<0.0003	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	-										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物質	<0.004	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	-										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.95	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機化学物質	<0.0002	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	-										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	-										
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	難分解性物質	<0.000005	-										
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	有機化学物質	<0.001	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒副生成物	<0.06	-										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	-										
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	-										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	-										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	-										
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	-										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	-										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下		<0.003	-										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	-										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	-										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	-										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	着色	0.003	-										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	-										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	-										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	味覚	9.6	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	着色	<0.001	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	味覚	5	5.2										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		44	-										
41	蒸発残留物	mg/L	500以下		119	-										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	発泡	<0.02	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	臭気	<0.000001	-										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	-										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	発泡	<0.002	-										
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	臭気	<0.0005	-										
47	有機物（全有機炭素：ＴＯＣ）	mg/L	3以下	味覚	<0.3	<0.3										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	基礎的性状	7.3	7										
49	味		異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし										
51	色度	度	5以下		<0.5	<0.5										
52	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1										