

## 令和8年度水質基準項目検査結果（原水）

場所： 押上浄水場

| 番号   | 項目                                               | 単位   | 基準値       | 区分     | R8.4.2 | R8.7.6    |       |        |
|------|--------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| 検査項目 |                                                  |      |           |        | 基準8項目  | 基準40項目    | 基準8項目 | 基準40項目 |
| 1    | 一般細菌                                             | 個/mL | 100以下     | 病原生物   | 0      | 0         |       |        |
| 2    | 大腸菌                                              |      | 検出されないこと  |        | 不検出    | 不検出       |       |        |
| 3    | カドミウム及びその化合物                                     | mg/L | 0.003以下   | 重金属    | -      | <0.0003   |       |        |
| 4    | 水銀及びその化合物                                        | mg/L | 0.0005以下  |        | -      | <0.00005  |       |        |
| 5    | セレン及びその化合物                                       | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 6    | 鉛及びその化合物                                         | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                        | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 8    | 六価クロム化合物                                         | mg/L | 0.02以下    |        | -      | <0.002    |       |        |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                           | mg/L | 0.04以下    | 無機物質   | -      | <0.004    |       |        |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                                  | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                    | mg/L | 10以下      |        | -      | 1.23      |       |        |
| 12   | フッ素及びその化合物                                       | mg/L | 0.8以下     |        | -      | <0.08     |       |        |
| 13   | ホウ素及びその化合物                                       | mg/L | 1.0以下     |        | -      | <0.1      |       |        |
| 14   | 四塩化炭素                                            | mg/L | 0.002以下   | 有機化学物質 | -      | <0.0002   |       |        |
| 15   | 1,4-ジオキサン                                        | mg/L | 0.05以下    |        | -      | <0.005    |       |        |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン           | mg/L | 0.04以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 17   | ジクロロメタン                                          | mg/L | 0.02以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 18   | テトラクロロエチレン                                       | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 19   | トリクロロエチレン                                        | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 20   | ペルフルオロオクタンスルホン酸<br>（PFOS）及びペルフルオロオクタン<br>酸（PFOA） | mg/L | 0.00005以下 | 難分解性物質 | -      | <0.000005 |       |        |
| 21   | ベンゼン                                             | mg/L | 0.01以下    | 有機化学物質 | -      | <0.001    |       |        |
| 22   | 塩素酸                                              | mg/L | 0.6以下     | 消毒副生成物 | -      | -         |       |        |
| 23   | クロロ酢酸                                            | mg/L | 0.02以下    |        | -      | -         |       |        |
| 24   | クロロホルム                                           | mg/L | 0.06以下    |        | -      | -         |       |        |
| 25   | ジクロロ酢酸                                           | mg/L | 0.03以下    |        | -      | -         |       |        |
| 26   | ジブロモクロロメタン                                       | mg/L | 0.1以下     |        | -      | -         |       |        |
| 27   | 臭素酸                                              | mg/L | 0.01以下    |        | -      | -         |       |        |
| 28   | 総トリハロメタン                                         | mg/L | 0.1以下     |        | -      | -         |       |        |
| 29   | トリクロロ酢酸                                          | mg/L | 0.2以下     |        | -      | -         |       |        |
| 30   | ブロモジクロロメタン                                       | mg/L | 0.03以下    |        | -      | -         |       |        |
| 31   | ブロモホルム                                           | mg/L | 0.09以下    |        | -      | -         |       |        |
| 32   | ホルムアルデヒド                                         | mg/L | 0.08以下    | 着色     | -      | -         |       |        |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                                        | mg/L | 1.0以下     |        | -      | 0.014     |       |        |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                                    | mg/L | 0.2以下     |        | -      | <0.01     |       |        |
| 35   | 鉄及びその化合物                                         | mg/L | 0.3以下     |        | -      | <0.03     |       |        |
| 36   | 銅及びその化合物                                         | mg/L | 1.0以下     |        | -      | <0.01     |       |        |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                                     | mg/L | 200以下     | 味覚     | -      | 7.2       |       |        |
| 38   | マンガン及びその化合物                                      | mg/L | 0.05以下    | 着色     | -      | <0.001    |       |        |
| 39   | 塩化物イオン                                           | mg/L | 200以下     | 味覚     | 7.4    | 5.9       |       |        |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等<br>（硬度）                            | mg/L | 300以下     |        | -      | 44        |       |        |
| 41   | 蒸発残留物                                            | mg/L | 500以下     | 発泡     | -      | 112       |       |        |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                                        | mg/L | 0.2以下     |        | -      | <0.02     |       |        |
| 43   | ジェオスミン                                           | mg/L | 0.00001以下 | 臭気     | -      | <0.000001 |       |        |
| 44   | 2-メチルイソボルネオール                                    | mg/L | 0.00001以下 |        | -      | <0.000001 |       |        |
| 45   | 非イオン界面活性剤                                        | mg/L | 0.02以下    | 発泡     | -      | <0.002    |       |        |
| 46   | フェノール類                                           | mg/L | 0.005以下   | 臭気     | -      | <0.0005   |       |        |
| 47   | 有機物（全有機炭素：TOC）                                   | mg/L | 3以下       | 味覚     | <0.3   | <0.3      |       |        |
| 48   | pH値                                              |      | 5.8～8.6   | 基礎的性状  | 6.7    | 6.5       |       |        |
| 49   | 味                                                |      | 異常でないこと   |        | -      | -         |       |        |
| 50   | 臭気                                               |      | 異常でないこと   |        | 異常なし   | 異常なし      |       |        |
| 51   | 色度                                               | 度    | 5以下       |        | <0.5   | <0.5      |       |        |
| 52   | 濁度                                               | 度    | 2以下       |        | <0.1   | <0.1      |       |        |

※R6.10月検査分より、番号48「味」の検査を省略しています。