

実施方針等に関する質問回答書（追加）

No.	資料名	頁	大項目	小項目	細目1	細目2	細目3	項目名	質問事項	回答
129	実施方針	3	1	1	(6)オ	(エ)		事業者の収入	災害・感染症等により教育機関が長期休校措置した場合の「提供食数に応じて変動する調理人件費」については不可抗力とされますでしょうか。	不可抗力等については募集要項等公表時に示します。
130	要求水準	30	4	2	(7)イ			対象範囲及び対象業務	「警備における対象業務」について「防犯諸設備及び各種警報設備のセンター監視」とは警備会社の監視センターでの異常信号監視と考えてよろしいでしょうか。	対象業務としては「防犯諸設備及び各種警報設備を用いて給食センター内の異常を監視すること」を想定しております。警備業務の具体的な業務内容及び要求水準はP30-第4-2-(7)-ウ要求水準をご参照ください。
131	要求水準	30	4	2	(7)イ			対象範囲及び対象業務	「警備における対象範囲」について、市側と事業者側で警備エリアを分ける必要はありますか。	市側と事業者側で警備エリアを分けることは想定しておりません。
132	要求水準	30	4	2	(7)ウ	(カ)		要求水準	監視カメラの設置個所に関して、設置台数のご指定はありますか。	設置台数の指定はありません。
133	要求水準	30	4	2	(7)ウ	(カ)		要求水準	監視カメラは機械警備に組み込み、機器の異常監視を実施しますか。	機械警備として、監視カメラを設置してください。また、機器の異常についても監視カメラや感知センサーにより監視できるようにしてください。
134	要求水準	30	4	2	(7)ウ	(キ)		要求水準	調理機器等の設備異常等について、警報盤の異常信号受信と考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
135	要求水準	31	4	2	(7)エ			警備記録の作成、保管等	5年保管の警備記録の内容をお教え下さい。（例えば警備セット・解除の履歴を月ごとに一覧にしたものなど）また、事業終了時まで保管の「異常発生の記録」は警備員の出勤報告書の写しを保管と考えてよろしいでしょうか。	警備記録については既存の給食センターおよび市の公共施設にて作成される様式にあわせることを想定しております。また「異常発生の記録」の保管についてはご理解のとおりです。
136	要求水準	55	6	2				一般エリア市職員用事務室	市専用部分の事務室内に給食センター内の監視カメラモニタを設置する仕様になっていますが、記録の必要はありますか。またカメラは市用・事業者用と2系統で監視・記録という理解でよろしいでしょうか。	カメラで撮影した映像については一定期間の記録・保管を想定しますが、保管期間については今後検討いたします。また、監視カメラの系統分けについても、必要性を今後検討いたします。
137	要求水準	60	6	3	(2)エ	(イ)		内部仕上げ	エリア内の諸室内や機器の温度・湿度の異常発生時に自動通報先は警備会社と考えてよろしいでしょうか。	異常発生時の自動通報先は警備会社で問題ないと考えますが、異常の内容により、維持管理企業などSPCの構成員に迅速に共有し、適切に異常に対応できるような体制となっていることが望ましいと考えます。
138	要求水準	71	6	3	(9)ウ			AED装置	AEDの設置台数に指定はありますか。	現時点で設置台数の指定はありません。