令和4年度　水質基準項目検査結果（給水栓）　　場所：　　鷲宿消防団詰所

項目	単位	基準値	区分	R4.4.15	R4.5.19	R4.6.9	R4.7.15	R4.8.18	R4.9.8	R4.10.14	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.9
残留塩素	mg/L	0.1以上		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般細菌	個/mL	100以下	病原生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	重金属	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物質	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.50	－	－	0.50	－	－	0.50	－	－	0.50	－	－
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08	－	－	<0.08	－	－	0.08	－	－	0.08	－	－
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機化学物質	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒副生成物	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	着色	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	味覚	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.1	－	－
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	着色	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－
塩化物イオン	mg/L	200以下	味覚	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		45	－	－	44	－	－	46	－	－	46	－	－
蒸発残留物	mg/L	500以下		108	－	－	114	－	－	116	－	－	116	－	－
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	発泡	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	臭気	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	発泡	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－
フェノール類	mg/L	0.005以下	臭気	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－
有機物（全有機炭素：ＴＯＣ）	mg/L	3以下	味覚	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8～8.6	基礎的性状	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.1	7.5	7.5
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1